

РОСТЕХНАДЗОР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Дальневосточное управление Ростехнадзора)
ул. Светланская, д. 165, г. Владивосток, 690001, телефон: (423) 226-95-93, Факс: (423) 222-89-68
E-mail: ggtn49@tugen.vladivostok.ru, <http://www.dvost.gosnadzor.ru>

г. Находка
место составления акта

16 мая 2017 года
дата составления акта
15-00
(время составления акта)

ПРЕДПИСАНИЕ № П-А74-323

Приморский край, г. Находка, ул. Добролюбова, 7
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Р-А74-323 от 28.04.2017 года ДВУ Ростехнадзора
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

Предписание составлено: Дальневосточное Управления Ростехнадзора
фамилия, имя, отчество,

Заместитель начальника отдела энергетического надзора по Приморскому краю
Дальневосточного Управления Ростехнадзора Герасимов С. Г.
должность лица выдавшего предписание

по результату проведённой **плановой выездной** проверки
общей продолжительностью 6 рабочих дней в период с 05 по 16 мая 2017 года по адресу: 692909,
Приморский край, г. Находка, ул. Добролюбова, 7
дата, время и место проведённой проверки

в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного учреждение
«Детский сад № 31» Находкинского городского округа

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации юридического лица,

Место нахождения: 692909, Приморский край, г. Находка, ул. Добролюбова, 7

Место осуществления деятельности: 692909, Приморский край, г. Находка, ул. Добролюбова, 7
адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), место жительства
индивидуального предпринимателя, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего предпринимательства
(для субъектов малого или среднего предпринимательства)

На основании

- части 1 статьи Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- пункта 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401;
- в соответствии с пунктом 7 Положения о Дальневосточном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.2012 №783;
- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП) утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года зарегистрированы в Минюсте РФ №4145 от 22.01.2003 года;
- «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭЭ), утверждены приказом Минтруда РФ №328н от 24.07.2013 года, зарегистрированы в Минюсте РФ 12.12.2013 года №30593;
- «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) утверждены Минэнерго РФ №204 от 08.07.2002 года;
- «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (ИПИСЗ) утверждена приказом Минэнерго России №261 от 30.06.2003 года;

в целях устранения, выявленных при проверке и указанных в акте Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16.05.2017 года за №А-А74-323 нарушений обязательных требований законодательных нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов Российской Федерации, Вам предписывается устранить следующие нарушения:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Статья, пункт нормативного правового акта	Срок устранения нарушений
1.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок отсутствует назначенный соответствующим документом из числа руководителей и специалистов Потребителя ответственный за электрохозяйство организации прошедший проверку знаний и имеющий 4 группу по электробезопасности.	ПТЭЭП 1.2.3, 1.2.7	30.07.2017 г.
2.	Работник, проводящий присвоение 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу, не имеет группы по электробезопасности не ниже 3.	ПТЭЭП 1.4.4	30.07.2017 г.
3.	Не устранены замечания отражённые в протоколах испытания электрооборудования от 06.08.2016 года ЭИЛ АО НМУ «Дальэлектромонтаж»	ПТЭЭП 1.1.1, 2.2.39, 3.6.	30.07.2017 г.
4.	В помещениях здания (коридоры, кабинеты, кухня) установлены штепсельные розетки для переносных электроприёмников без защитного контакта для присоединения РЕ проводника.	ПУЭ 6.6.24	30.07.2017 г.
5.	Линии групповой сети, прокладываемые от распределительных щитов 0,4 кВ до освещения, штепсельных розеток выполнены не трёхпроводными, без нулевого защитного – РЕ проводника.	ПУЭ 7.1.36, 1.7.132	30.12.2017 г.
6.	Цепи штепсельных розеток, расположенные в помещениях с повышенной опасностью (токопроводящие полы) не защищены устройствами защитного отключения (УЗО) с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА (кухня).	ПУЭ 1.7.151, 7.1.48	30.07.2017 г.
7.	Отсутствует в полном объеме утвержденная проектная документация со всеми последующими изменениями	ПТЭЭП 1.8.1	30.07.2017 г.
8.	По истечении установленного нормативно-технической документации срока службы электрооборудование не подвергнуто техническому освидетельствованию	ПТЭЭП 1.6.7.	30.07.2017 г.
9.	Не выполнена система дополнительного уравнивания потенциалов, соединяющая между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного оборудования и сторонние проводящие части (разделочные столы, мойки и т.д.), отсутствует контур заземления.	ПУЭ 1.7.83	30.07.2017 г.
10.	Степень обеспечения надежности внешнего электроснабжения не соответствует II категории.	ПУЭ 1.2.17. ПТЭЭП 1.8 СП 31-110-2003 5.1	30.12.2017 г.
11.	Розетки в кабинетах установлены на высоте до 1.8 м	СП 31-110-2003 14.35	30.07.2017 г.

О выполнении предписания известить в наш адрес в сроки, указанные в предписании лицу выдавшему предписание, уведомлением об исполнении предписания по адресу: 692922, Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная 25, факс/тел. 63-10-06.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 10 календарных дней со дня получения вышестоящему должностному лицу (г. Владивосток, ул. Светланская, 165, тел 226-95-93) либо в суд.

Предупреждаем, что за невыполнение данного предписания предусматривается ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента подписания и подлежит обязательному исполнению в установленные сроки со дня его вручения или получения.

С предписанием ознакомлен, предписание получил:

Заведующая Чепикова Антонина Александровна « 16 »



мая 2017 г.

С. Г. Герасимов


подпись

Об ответственности за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), предупрежден

Чепикова Антонина Александровна

Ф.И.О.

Заместитель начальника отдела энергетического надзора по Приморскому краю



подпись

Герасимов С. Г..

Сведения о порядке направлении предписания в адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, учреждения, организации, иного юридического лица, должностного лица, граждан РФ и иностранных граждан: квитанция № _____ от _____ 2017 года

подпись

должность, Ф.И.О представителя Ростехнадзора

Сведения об отказе в получении законного предписания:

подпись уполномоченного должностного лица проводившего (их) проверку